

日付	/	材質	SGHC Z12 t2.3
製図	設計	承認	製品名 瓦棒改修金具 (勘合6 6用)
佐野			
尺度	1 / 1		株式会社佐野庄製作所

工技県央第H31013号		試験等成績書	
依頼事項	〔試験品名〕瓦棒屋根改修用クランタイトフレーム 〔試験項目〕強度試験(引張試験)		
依頼者	株式会社 佐野庄製作所 代表取締役 佐野 庄市	依頼処理 担当者 職氏名	主任研究員 櫻井 貴文

試験等結果

- 試験日 : 平成31年4月8日
- 試験機 : (株)島津製作所製 万能材料試験機 オートグラフ AG100kNI¹⁾
- 試験内容 : 試験品を図のように引っ張り、最大試験力とそのときの変位を記録した。
 - 試験速度 : 10mm/min
 - 変位 : クロスヘッド移動量
 - 固定ジグ : 依頼者の提供によるもの
 - 依頼者立ち会い試験
- 試験結果 : 結果は下表のとおり。試験力-変位線図を別紙に示す。




図 試験の様子(左:試験前、右:試験後)

表 試験結果


試験品	最大試験力(kN)	変位(mm)
No.1	3.46	8.9
No.2	3.23	6.8
No.3	3.95	8.5

- 1) 当該試験機器の試験力の指示値は、JCSS登録事業者により校正されている。
 ・校正年月日: 2019年3月8日 ・校正証明書番号: U180777-2

試験品名は、依頼者の申告による。
 上記の試験結果は、提出試験品についてのみの結果である。

平成31年4月8日

新潟県工業技術総合研究所 研究員
 県央技術支援センター 長
 天城 和哉



試験力-変位線図

